

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-56

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел Государственного пожарного надзора по Иркутскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Иркутск, ул. Култукская, 10, тел. 20-84-40, 20-84-36.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 258/1/1-26

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права»

в лице ректора Винокурова М.А.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 13 » октября 2010 г. проведено мероприятие по надзору государственным инспектором

(должность, звание, фамилия,

Иркутского района по пожарному району лейтенантом внутренней службы Зваричевым

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Александром Олеговичем на территории и в зданиях санаторий профилакторий

(наименование объекта наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 15 км. Байкальского тракта

совместно с Вами

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Главный корпус				
1.	Оборудовать здание системой автоматической пожарной сигнализации.	ФЗ 123-ФЗ ст.4, п.2, 3 СП 5.13130.2009 прил. А, табл. А1	30.06.11	
2.	Оборудовать здание системой оповещения людей о пожаре 2 типа.	ФЗ 123-ФЗ ст.4, п.2, 3 СП 3.13130.2009 табл. 1,2 НПБ 104-03 табл.1	30.06.11	
3.	Выполнить открывающейся по направлению выхода из здания дверь лестничной клетки со второго этажа.	ППБ 01-03 п.52	30.06.11	
4.	Выполнить открывающейся по направлению выхода из здания дверь лестничной клетки с третьего этажа.	ППБ 01-03 п.52	30.06.11	
5.	Оборудовать дверные полотна, отделяющие коридор 1 этажа от лестничной клетки, устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах;	ФЗ 123-ФЗ ст.4, п.2, 3 СП 1.13130.2009 п. 4.2.7	30.06.11	

6.	Оборудовать дверные полотна, отделяющие коридор 2 этажа от лестничной клетки, устройствами для samozакрывания и уплотнениями в притворах;	ФЗ 123-ФЗ ст.4, п.2, 3 СП 1.13130.2009 п. 4.2.7	30.06.11	
7.	Оборудовать дверные полотна, отделяющие коридор 3 этажа от лестничной клетки, устройствами для samozакрывания и уплотнениями в притворах;	ФЗ 123-ФЗ ст.4, п.2, 3 СП 1.13130.2009 п. 4.2.7	30.06.11	
8.	Выполнить запасной эвакуационный выход с 3 этажа высотой в свету не менее 1,9 м..	ФЗ 123-ФЗ ст.4, п.2, 3 СП 1.13130.2009 п. 4.2.5	30.06.11	
9.	Выполнить уклон лестницы запасного эвакуационного выхода с 3 этажа не более чем 1:1	ФЗ 123-ФЗ ст.4, п.2, 3 СП 1.13130.2009 п. 4.4.2	30.06.11	
10.	Выполнить пожарные шкафы в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	ФЗ №123-ФЗ ст. 107	30.06.11	
11.	Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов выполнить с помощью опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.).	ППБ 01-03 п.57; ПУЭ п.2.1.21	30.06.11	
12.	Демонтировать непроектное помещение из горючих материалов смонтированное в коридоре 1-ого этажа.	ППБ 01-03 п.53	30.06.11	
13.	Выполнить с первого этажа здания 2-й эвакуационный выход.	ФЗ 123-ФЗ ст.4, п.2, 3 СП 1.13130.2009 п. 5.3.11	30.06.11	
14.	Выполнить с помещения спальни (3-й этаж) 2-й эвакуационный выход.	ФЗ 123-ФЗ ст.4, п.2, 3 СП 1.13130.2009 п. 5.3.11	30.06.11	
15.	Выполнить открывающейся по направлению выхода из здания вторую дверь центрального входа.	ППБ 01-03 п.52	30.06.11	
16.	Обеспечить обслуживающий персонал индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания;	ППБ 01-03 п. 129	30.06.11	
Сауна				
17.	Оборудовать здание системой автоматической пожарной сигнализации.	ФЗ 123-ФЗ ст.4, п.2, 3 СП 5.13130.2009 прил. А, табл. А1	30.06.11	
18.	Оборудовать здание системой оповещения людей о пожаре 1 типа.	ФЗ 123-ФЗ ст.4, п.2, 3 СП 3.13130.2009 табл. 1,2 НПБ 104-03 табл.1	30.06.11	
Дом сторожа				
19.	Оборудовать здание системой автоматической пожарной сигнализации.	ФЗ 123-ФЗ ст.4, п.2, 3 СП 5.13130.2009 прил. А, табл. А1	30.06.11	
20.	Оборудовать здание системой оповещения людей о пожаре 2 типа.	ФЗ 123-ФЗ ст.4, п.2, 3 СП 3.13130.2009 табл. 1,2 НПБ 104-03 табл.1	30.06.11	
21.	Оборудовать дверные полотна лестничной клетки второго этажа устройством для samozакрывания.	ФЗ 123-ФЗ ст.4, п.2, 3 СП 1.13130.2009 п. 4.2.7	30.06.11	
22.	Установить на полу у отопительной печи предтопочный лист размерами не менее 0,5*0,7 м.	ППБ 01-03 п.66	30.06.11	
Лыжная база				
23.	Оборудовать здание системой автоматической пожарной сигнализации.	ФЗ 123-ФЗ ст.4, п.2, 3 СП 5.13130.2009 прил. А, табл. А1	30.06.11	
24.	Оборудовать здание системой оповещения людей о пожаре 1 типа.	ФЗ 123-ФЗ ст.4, п.2, 3 СП 3.13130.2009 табл. 1,2 НПБ 104-03 табл.1	30.06.11	
Территория				
25.	Установить от въезда на территорию объекта и до места размещения водоисточников (водонапорная башня) соответствующие указатели с четко нанесенными цифрами, указывающими расстояние до водоисточника.	ППБ 01-03 п. 90	30.06.11	
26.	Обеспечить возможность пожарным автомобилям подъезда к водонапорной башне.	ППБ 01-03 п. 94	30.06.11	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным

для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложен
соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их ус-
нения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном за-
нодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (с-
действия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности пла-
нуется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в июле 2011 г.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители органи-
ций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственной
муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или аре-
даторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инсп. Иркутского р-на по пож. надзору

Зваричев А.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


« 3 » ОКРЭС/А 20 10 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« » _____ 20 ____ г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



(подпись)

М.Л.П.*

(должность, фамилия, инициалы)